L'entretien des fontaines réfrigérantes

Un entretien régulier pour une eau de qualité

CPias Bretagne
Centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins

TRAÇABILITÉ

Journalier

Vérifier

Contrôler la fonctionnabilité, le branchement et l'absence de fuites.
(Ne pas débrancher.
Ne rien vider dans la fontaine)

Purger

Laisser couler l'eau pendant 1 minute si fontaine non utilisée depuis 48h.
(sauf si auto-purge)

Nettoyer

Les surfaces extérieures de la fontaine (bec, bouton, socle) avec un produit détergent/Désinfectant à usage alimentaire.
Rincer



La carafe d'eau c'est tous les jours.
Idéalement au lave vaisselle

Mensuel ou trimestriel selon la dureté de l'eau

Détartrage extérieur

Immerger 15 min des embouts dans 1/2 verre d'eau de vinaigre blanc ménager 10° à 14°.
Brosser les embouts jusqu'à disparition du tartre.
Rinser les embouts sous un filet d'eau.



Annuel

Maintenance préventive :

En interne ou externalisé
Détartrage des flexibles et des circuits internes vidange. Désinfection. Changement du ou des sytèmes de filtration.

Prélèvements microbiologiques :

En interne ou externalisé habilité pour effectuer des prélèvements lors de la mise en place et une fois par an. Valide la potabilité de l'eau .
(*Coliformes totaux < 1 UFC/100ml - Pseudomonas aeruginosa < 1 UFC/100ml)*

Avec la participation de Thomas Chevalier EIBODE 2024

Loi 1er Janvier 2022 Article L541-15-10 du Code de l'Environnement / Norme UE 22 décembre 2013 Eau Potable / Décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020 / Article R4225-4 du Code du travail

Tracabilité

Numéro de la Fontaine :

Localisation :

DATE	Professionnel	Vérifier	Purger	Nettoyer
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				

TRIMESTRE	Professionnel	Détartrage	Brossage	Rincage
MARS				
JUIN				
SEPTEMBRE				
DECEMBRE				

	DATE	CACHET
ENTRETIEN ANNUEL		
PRELEVEMENTS MICROBIOLOGQUES		